

**Privitak broj 2. – Specifikacija radova za preventivno održavanje sustava za besprekidno napajanje**

Sustavi za besprekidno napajanje:

- potrebna naponska i strujna podešavanja kao i kontrola djelovanja zaštite,
- provjera spojeva energetskih i pomoćnih krugova,
- vizualni pregled različitih dijelova opreme radi konstatacije eventualnih mehaničkih oštećenja i pregrijanih komponenti,
- provjera spojeva elektroničkih modula,
- čišćenje sistema komprimiranim zrakom, kod većih onečišćenja izopropilnim alkoholom,
- provjera signalizacije,
- kontrola internih ventilatora,
- provjera zagrijavanja opreme i efikasnost ventilacije prostorije,
- kontrola povezanosti opreme sa zaštitnim uzemljenjem,
- provjera priključaka na polovima baterije, čišćenje priključaka od oksida i zaštita vazelinom neobojanih dijelova od oksidacije,
- podešavanje naponskih nivoa na bateriji,
- kontrola kapaciteta baterije,
- kontrola sustava u svim režimima rada.